ATTESTATION

Certificat de constance
de performance

0620-CPR-40165-8

Publié	2026-11-01	Remplacements	0620-CPR-40165-6
Première sortie	2002-02-1	Page	1 sur 2

Conformément au Règlement UE n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 (le Règlement sur les produits de construction ou CPR), ce certificat s'applique au produit de construction

Enrouleurs de tuyau volumineux avec tuyau rigide

Identification et utilisation prévue : Sécurité incendie
Paramètres du produit de construction : Systèmes de tuyaux de premiers secours - kits
Méthode(s) de marquage CE : ZA.3 de BS-EN671-1:2012
Commercialisé sous la marque (de marque)

AFITEC

et fabriqué à l'usine de production

ZheJiang - China

Ce certificat certifie que toutes les exigences relatives à l'évaluation et à la vérification de la constance des performances décrites dans l'Annexe ZA de la norme

BS-EN671-1:2012

selon le Système 1 pour la performance indiquée dans ce certificat et que le contrôle de production effectué à l'usine par le fabricant est évalué afin d'assurer la constance des performances du produit de construction.

Ce certificat a été délivré pour la première fois le 1er février 2002 et reste valable tant que la norme harmonisée, le produit de construction, les méthodes AVCP et les conditions de production ne sont pas significativement modifiés en usine, sauf suspension ou retrait par l'organisme de certification du produit.

Wim van Loon
Managing Director Nederland

La divulgation du certificat est autorisée.
Conseil : consultez www.kiwa.com pour vérifier si ce certificat est valide.

202508

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Netherlands
Tel. +31 88 998 44 00
NL.Kiwa.Info@kiwa.com
www.kiwa.com

Notified Body Nr. 0063
(ex 0560, 0620, 0956)

AFITEC
Avenue Louise 480
1050 Bruxelles
Belgium
Tel. +32 2 370 24 11
info@afitec.be
www.afitec.be

Spécification technique

Les produits suivants appartiennent à ce certificat:

Armoires à enrouleurs :

- KX06 – 105A ;
- KX06 – 105C ;
- KX06 – 105F ;
- KX06 – 105H.

Enrouleurs de tuyau fixés et pivotants avec un tuyau rigide d'un diamètre de 19 mm :

- modèle **HAS501**
- modèle **HAS503** (pivotant)

Équipé d'un diamètre de disque de 600 mm et d'une longueur de tuyau de **20** mètres

- modèle **HAS505**

Équipé d'un diamètre de disque de 455 mm et d'une longueur de tuyau de **20** mètres

- modèle **HAS506** (pivotant)

Équipé d'un diamètre de disque de 455 mm et d'une longueur de tuyau de **20** mètres

Les enrouleurs de tuyau sont équipées de :

- buse **KX07-041B-00,** avec un diamètre nominal DN 6,
- Tuyau rigide equipé des marques suivantes :
  HR-EN694:2014 – A – 2 – 19– 1.2MPA (12bar) XQ 20XX (AFT–KIWA)
  où les deux derniers chiffres représentent le quart et l'année de production.

Les enrouleurs de tuyaux sont fournies en version manuelle, équipées d'une valve d'arrêt à bille.

Enrouleurs de tuyaux fixes et pivotantes avec un tuyau rigide d'un diamètre de 25 mm :

- modèle **HAS502**
- modèle **HAS504** (pivotant)

Équipé d'un diamètre de disque de 600 mm et d'une longueur de tuyau de **30** mètres.

Les enrouleurs de tuyau sont équipées de :

- buse **KX07-041A-00**, avec un diamètre nominal DN 8,
- Tuyau rigide equipé des marques suivantes:
  HR-EN694:2014 – A – 2 – 25– 1.2MPA (12bar) XQ 20XX (AFT–KIWA)
  où les deux derniers chiffres représentent le quart et l'année de production.

Les enrouleurs de tuyaux sont fournies en version manuelle, équipées d'une valve d'arrêt à bille.