



Certificaat van prestatiebestendigheid 0620-CPR-61104/03



Uitgegeven 2019-03-01

Vervangt 0620-CPR-61104

Eerste uitgave 2011-07-01

Datum 2013-09-15

Pagina 1 of 4

In overeenstemming met verordening EU Nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 (the Construction Products Regulation of CPR), is dit certificaat van toepassing op het bouwproduct

Vaste slanghaspel met vormvaste slang

waarbij de scope van bouwproduct(en) is vermeld op pagina 2 van dit certificaat
In de handel gebracht onder de (merk)naam van

BGS NV

en vervaardigd op de productie-installatie

BGS NV – Bleyveld 10 – 3320 Hoegaarden – België

Dit certificaat verklaart dat alle voorschriften betreffende de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid beschreven in Annex ZA van de norm

EN671-1:2012

onder systeem 1 voor de prestaties zoals aangegeven in dit certificaat worden toegepast en dat de productiecontrole in de fabriek die de fabrikant uitvoert, wordt beoordeeld om de prestatiebestendigheid van het bouwproduct te waarborgen.

Dit certificaat is voor het eerst uitgegeven op 1 februari 2002 en blijft geldig zolang de geharmoniseerde norm, het bouwproduct, de AVCP methodes en de productie voorwaarden in de fabriek niet significant worden gewijzigd, tenzij geschorst of ingetrokken door de productcertificatie instantie.

Ronald Karel
Kiwa

562/100812

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Leverancier

BGS NV
Bleyveld 10
3320 Hoegaarden
België
Tel. 0032.16 76 08 87
Fax +0032.16 76 08 90
e-mail: bgsa@bgs.be

Vaste slanghaspel met vormvaste slang

Technische specificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Haspelkasten:

- KX06 – 105A;
- KX06 – 105C;
- KX06 – 105F;
- KX06 – 105H.

Vaste en zwenkbare slanghaspels met vormvaste slang met een middellijn van 19 mm:

- model **HAS20BGS**
- model **HAS20ZBGS**

Uitgevoerd met een bladmiddellijn van 600 mm en een slanglengte van **20** meter.

De slanghaspels worden voorzien van:

- straalpijp **KX07-034C-00**, met een nominale middellijn DN 6,
- vormvaste slang voorzien van de volgende merken:
HR-EN694:2001 – A – 2 – 19– 1.2MPA (12bar) XQ 20XX (AQ – KIWA)
waarbij de laatste 2 getallen staan voor het kwartaal en jaar van productie.

De slanghaspels worden geleverd in:handbediende uitvoering voorzien van een stopkraan met kogel, voorzien van Kiwa-keur.

Vaste en zwenkbare slanghaspels met vormvaste slang met een middellijn van 19 mm:

- model **HAS20C-BGS**
- model **HAS20ZC-BGS**

Uitgevoerd met een bladmiddellijn van 455 mm en een slanglengte van **20** meter.

De slanghaspels worden voorzien van:

- straalpijp **KX07-034C-00**, met een nominale middellijn DN 6,
- vormvaste slang voorzien van de volgende merken:
HR-EN694:2001 – A – 2 – 19– 1.2MPA (12bar) XQ 20XX (AQ – KIWA)
waarbij de laatste 2 getallen staan voor het kwartaal en jaar van productie.

De slanghaspels worden geleverd in handbediende uitvoering voorzien van een stopkraan met kogel.

Vaste en zwenkbare slanghaspels met vormvaste slang met een middellijn van 19 mm:

- model **HASBGS20+**
- model **HASBGS20Z+** (zwenkbaar)

Uitgevoerd met een bladmiddellijn van 600 mm en een slanglengte van 20 meter

- model **HASBGS20-455+**
- model **HASBGS20Z-455+** (zwenkbaar)

Uitgevoerd met een bladmiddellijn van 450 mm en een slanglengte van 20 meter

De slanghaspels worden voorzien van:

- straalpijp **KX07-041B-00**, met een nominale middellijn DN 6,
- vormvaste slang voorzien van de volgende merken:
HR-EN694:2001 – A – 2 – 19– 1.2MPA (12bar) XQ 20XX (AQ – KIWA)
waarbij de laatste 2 getallen staan voor het kwartaal en jaar van productie.

De slanghaspels worden geleverd in handbediende uitvoering voorzien van een stopkraan met kogel

Vaste slanghaspel met vormvaste slang

Vaste en zwenkbare slanghaspels met vormvaste slang met een middellijn van 25 mm:

- model **HAS30BGS**
- model **HAS30ZBGS**

uitgevoerd met een bladmiddellijn van 600 mm en een slanglengte van **30** meter.

De slanghaspels worden voorzien van:

- straalpijp **KX07-034B-00**, met een nominale middellijn DN 8,
- vormvaste slang voorzien van de volgende merken:
HR-EN694:2001 – A – 2 – 25– 1.2MPA (12bar) XQ 20XX (AQ – KIWA)
waarbij de laatste 2 getallen staan voor het kwartaal en jaar van productie.

De slanghaspels worden geleverd in handbediende uitvoering voorzien van een stopkraan met kogel, voorzien van Kiwa-keur.

Vaste en zwenkbare slanghaspels met vormvaste slang met een middellijn van 25 mm:

- model **HASBGS30+**
- model **HASBGS30Z+** (zwenkbaar)

uitgevoerd met een bladmiddellijn van 600 mm en een slanglengte van 30 meter.

De slanghaspels worden voorzien van:

- straalpijp **KX07-041A-00**, met een nominale middellijn DN 8,
- vormvaste slang voorzien van de volgende merken:
HR-EN694:2001 – A – 2 – 25– 1.2MPA (12bar) XQ 20XX (AQ – KIWA)
waarbij de laatste 2 getallen staan voor het kwartaal en jaar van productie.

De slanghaspels worden geleverd in handbediende uitvoering voorzien van een stopkraan met kogel.

Toepassing en gebruik

Vaste slanghaspels met vormvaste slang zijn bedoeld voor brandblusdoeleinden en kunnen worden aangesloten op drinkwaterinstallaties met een werkdruk van ten hoogste 1000 kPa en een watertemperatuur van ten hoogste 30 °C.

Merken

De Kiwa®-keur producten worden gemerkt met het woordmerk "KIWA".

Plaats van het merk:

- aan de voorzijde van het haspelblad,
- op de slang,
- op de kogelkraan (indien van toepassing).

Verplichte aanduidingen:

- handelsnaam en/of –merk,
- nummer van de Europese Norm
 - EN 671-1 op de haspel,
 - EN 694 op de slang
- productiejaar,
- maximale werkdruk,
- slanglengte en middellijn,
- nominale middellijn van de doorlaat van de straalpijp (aangebracht op de straalpijp).

De uitvoering van merken is als volgt:

- Onuitwisbaar;
- na montage zichtbaar.

Vaste slanghaspel met vormvaste slang

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- BGS NV

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.