



## Productcertificaat K61104/04

Uitgegeven 2019-03-01

Vervangt K61104/03

Pagina 1 van 4

### Vaste slanghaspels met vormvaste slang

#### VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

### BGS NV

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn

**BRL-K643:** "Vaste brandblusinstallaties. Slangsystemen: Vaste slanghaspels met vormvaste slang", d.d. 01-02-2012,

waarvan de eisen uit

**NEN-EN 671-1: 2012:** "Vaste brandblusinstallaties. Brandslangsystemen - Deel 1: Brandslanghaspels met vormvaste slang"

deel uitmaken.

Ronald Karel  
Kiwa

*Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.*

*Advies: raadpleeg [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl) om na te gaan of dit certificaat geldig is.*

CERTIFICAAT

28/17/015

**Kiwa Nederland B.V.**  
Sir Winston Churchillaan 273  
Postbus 70  
2280 AB RIJSWIJK  
Tel. 088 998 44 00  
Fax 088 998 44 20  
info@kiwa.nl  
[www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)

**Leverancier**  
BGS NV  
Bleyveld 10  
3320 Hoegaarden  
België  
Tel. 0032.16 76 08 87  
Fax 0032.16 76 08 90  
e-mail: [bgsa@bgs.be](mailto:bgsa@bgs.be)

Certificatieproces  
bestaat uit initiële en  
periodieke beoordeling  
van:

- kwaliteitssysteem
- product

## Vaste slanghaspels met vormvaste slang

---

### Technische specificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

---

#### Haspelkasten:

- KX06 – 105A;
- KX06 – 105C;
- KX06 – 105F;
- KX06 – 105H.

#### Vaste en zwenkbare slanghaspels met vormvaste slang met een middellijn van 19 mm:

- model **HAS20BGS**
- model **HAS20ZBGS**

Uitgevoerd met een bladmiddellijn van 600 mm en een slanglengte van **20** meter.

De slanghaspels worden voorzien van:

- straalpijp **KX07-034C-00**, met een nominale middellijn DN 6,
- vormvaste slang voorzien van de volgende merken:  
**HR-EN694:2001 – A – 2 – 19– 1.2MPA (12bar) XQ 20XX (AQ – KIWA)**  
waarbij de laatste 2 getallen staan voor het kwartaal en jaar van productie.

De slanghaspels worden geleverd in:handbediende uitvoering voorzien van een stopkraan met kogel, voorzien van Kiwa-keur.

---

#### Vaste en zwenkbare slanghaspels met vormvaste slang met een middellijn van 19 mm:

- model **HAS20C-BGS**
- model **HAS20ZC-BGS**

Uitgevoerd met een bladmiddellijn van 455 mm en een slanglengte van **20** meter.

De slanghaspels worden voorzien van:

- straalpijp **KX07-034C-00**, met een nominale middellijn DN 6,
- vormvaste slang voorzien van de volgende merken:  
**HR-EN694:2001 – A – 2 – 19– 1.2MPA (12bar) XQ 20XX (AQ – KIWA)**  
waarbij de laatste 2 getallen staan voor het kwartaal en jaar van productie.

De slanghaspels worden geleverd in handbediende uitvoering voorzien van een stopkraan met kogel.

---

#### Vaste en zwenkbare slanghaspels met vormvaste slang met een middellijn van 19 mm:

- model **HASBGS20+**
- model **HASBGS20Z+** (zwenkbaar)

Uitgevoerd met een bladmiddellijn van 600 mm en een slanglengte van 20 meter

- model **HASBGS20-455+**
- model **HASBGS20Z-455+** (zwenkbaar)

Uitgevoerd met een bladmiddellijn van 450 mm en een slanglengte van 20 meter

De slanghaspels worden voorzien van:

- straalpijp **KX07-041B-00**, met een nominale middellijn DN 6,
- vormvaste slang voorzien van de volgende merken:  
**HR-EN694:2001 – A – 2 – 19– 1.2MPA (12bar) XQ 20XX (AQ – KIWA)**  
waarbij de laatste 2 getallen staan voor het kwartaal en jaar van productie.

De slanghaspels worden geleverd in handbediende uitvoering voorzien van een stopkraan met kogel

---

## Vaste slanghaspels met vormvaste slang

---

### Vaste en zwenkbare slanghaspels met vormvaste slang met een middellijn van 25 mm:

- model **HAS30BGS**
- model **HAS30ZBGS**

uitgevoerd met een bladmiddellijn van 600 mm en een slanglengte van **30** meter.

De slanghaspels worden voorzien van:

- straalpijp **KX07-034B-00**, met een nominale middellijn DN 8,
- vormvaste slang voorzien van de volgende merken:  
**HR-EN694:2001 – A – 2 – 25– 1.2MPA (12bar) XQ 20XX (AQ – KIWA)**  
waarbij de laatste 2 getallen staan voor het kwartaal en jaar van productie.

De slanghaspels worden geleverd in handbediende uitvoering voorzien van een stopkraan met kogel, voorzien van Kiwa-keur.

### Vaste en zwenkbare slanghaspels met vormvaste slang met een middellijn van 25 mm:

- model **HASBGS30+**
- model **HASBGS30Z+** (zwenkbaar)

uitgevoerd met een bladmiddellijn van 600 mm en een slanglengte van 30 meter.

De slanghaspels worden voorzien van:

- straalpijp **KX07-041A-00**, met een nominale middellijn DN 8,
- vormvaste slang voorzien van de volgende merken:  
**HR-EN694:2001 – A – 2 – 25– 1.2MPA (12bar) XQ 20XX (AQ – KIWA)**  
waarbij de laatste 2 getallen staan voor het kwartaal en jaar van productie.

De slanghaspels worden geleverd in handbediende uitvoering voorzien van een stopkraan met kogel.

### Toepassing en gebruik

Vaste slanghaspels met vormvaste slang zijn bedoeld voor brandblusdoeleinden en kunnen worden aangesloten op drinkwaterinstallaties met een werkdruk van ten hoogste 1000 kPa en een watertemperatuur van ten hoogste 30 °C.

### Merken

De Kiwa®-keur producten worden gemerkt met het woordmerk "KIWA".

Plaats van het merk:

- aan de voorzijde van het haspelblad,
- op de slang,
- op de kogelkraan (indien van toepassing).

Verplichte aanduidingen:

- handelsnaam en/of –merk,
- nummer van de Europese Norm
  - EN 671-1 op de haspel,
  - EN 694 op de slang
- productiejaar,
- maximale werkdruk,
- slanglengte en middellijn,
- nominale middellijn van de doorlaat van de straalpijp (aangebracht op de straalpijp).

De uitvoering van merken is als volgt:

- Onuitwisbaar;
- na montage zichtbaar.

## Vaste slanghaspels met vormvaste slang

---

### **WENKEN VOOR DE AFNEMER**

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- BGS NV

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.