



APRAGAZ

V.Z.W.
Uw Controle Organisme



Vilvoordsesteenweg, 156 B-1120 Brussel
Tel. 32/2/264 03 60 - Fax. 32/2/268 89 58
e-mail : info@apragaz.com - B.T.W. BE 407.199.070

BGS NV
Bleyveld 10
3320 HOEGAARDEN

U/Ref. :
O/Ref. : VDS/BG

Brussel, 22 november 2023

GOEDKEURINGSCERTIFICAAT EN 3-7 - DRAAGBARE SNELBLUSSERS VOOR GEBOUWEN

Hiermee bevestigen wij dat de apparaten waarvan de karakteristieken hieronder beschreven zijn, overeenstemmen met de voorschriften van de EN 3-7 norm volgens de proefverslagen en met het hierna vermelde goedkeuringsnummer:

Goedkeurings nr.	Merk	Type	Nominale lading	Type vuurhaarden	EN 3-7 testverslag nr.
EN3-B22/2171	BGS	BIOSTAR M1 6 L	6 l water + Bioversal	21 A - 183 B - 75 F	CNPP BIOVERSAL 6-EH.11.0508.1070 EN 11141 EN 11141-1
EN3-B22/2174	BGS	BIOSTAR M1 9 L	6 l water + Bioversal	27 A - 233 B - 75 F	CNPP BIOVERSAL 6- EH.11.0509.1070 EN 11142 EN 11142-1

en dat er bijgevolg aan de bovengenoemde firma toegelaten wordt:

- 1) het bovengenoemd goedkeuringsnummer aan te brengen op het etiket van de brandblusser onder voorbehoud van het positief resultaat van onze controles, periodiek uitgevoerd in het kader van de voorschriften van § 10 van de EN 3-10;
- 2) het BENOR etiket aan te brengen conform de geldende voorschriften voor de toekenning van het merk in de sector van de Draagbare Snelblussers, onder voorbehoud van het positief resultaat van de controle van de loten hieraan verbonden.

Head of Fire extinguisher Department

Christophe Vanderschriek